塗装工事　足場点検・確認　記録票

工事名	山田様邸　屋根・外壁塗装工事
現場住所	東京都千代田区丸の内２－３－２
施工管理者	山田　太郎

足場作業主任者	一般財団法人塗装品質機構
	吉田　憲司

工事概要

屋根塗装工事	**86.0㎡**	**仮設工事**	**245.0㎡**
外壁塗装工事	**152.0㎡**	**建物付帯部塗装工事**	

塗装対象部位

屋根	**外壁**	**樋**	**軒天**
勝手口ドア	**破風・鼻隠し**	**雨戸・戸袋**	

着工予定日	**2021年10月2日**	**完工予定日**	**2021年10月16日**
設置日	**2021年10月2日**	**解体日**	

足場設置完了時の点検　　点検者氏名　吉田　憲司　　点検日２０２１年１０月２日　１６時２０分

	合格	不合格	措置等
不適合部材、不良部材は使用していない	☑	☐	
建地、布、筋交い、ブラケット、壁つなぎ、火打ち等の設置状況	☑	☐	
床幅、床材間の間隔等、床材の設置状況	☑	☐	
壁との間隔、手すりの設置等、墜落防止措置の状況	☑	☐	
メッシュシート等の落下防止措置	☑	☐	
昇降設備の設置状況	☑	☐	
立ち入り禁止、足場作業主任者等の掲示の状況	☑	☐	

作業開始前の点検

点検者	日付	設置状況に問題は無い		墜落防止措置に問題は無い		落下防止措置に問題は無い		足場内に材料等の放置がない		予想される悪天候に対応している		部材取り外し等の変更箇所は無い	
鈴木一郎	10月3日	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格
		☑	☐	☑	☐	☑	☐	☑	☐	☑	☐	☑	☐
	月　日	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	月　日	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	月　日	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	月　日	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	月　日	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	月　日	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	月　日	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

塗装工事　足場点検・確認　記録票

工事名	
現場住所	
施工管理者	

足場作業主任者	

工事概要

屋根塗装工事		**仮設工事**	
外壁塗装工事		**建物付帯部塗装工事**	

塗装対象部位

着工予定日		**完工予定日**	
設置日		**解体日**	

足場設置完了時の点検　　点検者氏名　　点検日　　年　　月　　日　　時　　分

	合格	不合格	措置等
不適合部材、不良部材は使用していない	□	□	
建地、布、筋交い、ブラケット、壁つなぎ、火打ち等の設置状況	□	□	
床幅、床材間の間隔等、床材の設置状況	□	□	
壁との間隔、手すりの設置等、墜落防止措置の状況	□	□	
メッシュシート等の落下防止措置	□	□	
昇降設備の設置状況	□	□	
立ち入り禁止、足場作業主任者等の掲示の状況	□	□	

作業開始前の点検

点検者	日付	設置状況に問題は無い		墜落防止措置に問題は無い		落下防止措置に問題は無い		足場内に材料等の放置がない		予想される悪天候に対応している		部材取り外し等の変更箇所は無い	
	月　日	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格
		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	月　日	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格
		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	月　日	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格
		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	月　日	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格
		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	月　日	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格
		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	月　日	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格
		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	月　日	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格
		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	月　日	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格	合格	不合格
		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□